

Dotyczy:  
Program Priorytetowy Czyste Powietrze  
(wnioski składane do dnia **14.05.2020**)

## DEKLARACJA PRODUCENTA

Producent, firma Thessla Green Sp. z o. o. deklaruje, że poniżej wymienione centrale wentylacyjne serii **AirPack Home** z horyzontalnym układem króćców typu **h**

AirPack Home 300h Energy

AirPack Home 400h Energy

AirPack Home 500h Energy

AirPack Home 650h Energy

AirPack Home 850h Energy

AirPack Home 300h Energy+

AirPack Home 400h Energy+

AirPack Home 500h Energy+

AirPack Home 650h Energy+

AirPack Home 850h Energy+

dla wniosków składanych przed datą 15.05.2020, spełniają wymagania Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE:

1. Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej  $\geq 85\%$ , osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”.
2. Maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej  $\leq 0,50 \text{ Wh/m}^3$ .
3. Wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.

PREZES ZARZĄDU  
*Marek Prymon*  
Marek Prymon

THESSLA GREEN Sp. z o.o.  
32-002 Kokotów, Kokotów 741  
NIP 678-314-71-35 REGON 122812628  
KRS 0000455059