

Dotyczy:  
Program Priorytetowy Czyste Powietrze  
(wnioski składane do dnia 14.05.2020)

## DEKLARACJA PRODUCENTA

Producent, firma Thessla Green Sp. z o. o. deklaruje, że poniżej wymienione centrale wentylacyjne serii **AirPack Home** z wertykalnym układem króćców typu v

AirPack Home 300v Energy

AirPack Home 400v Energy

AirPack Home 500v Energy

AirPack Home 600v Energy

AirPack Home 800v Energy

AirPack Home 300v Energy+

AirPack Home 400v Energy+

AirPack Home 500v Energy+

AirPack Home 600v Energy+

AirPack Home 800v Energy+

dla wniosków składanych przed datą 15.05.2020, spełniają wymagania Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE:

1. Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej  $\geq 85\%$ , osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”.
2. Maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej  $\leq 0,50 \text{ Wh/m}^3$ .
3. Wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.

PREZES ZARZĄDU  
*Marek Prymon*  
Marek Prymon

THESSLA GREEN Sp. z o.o.  
32-002 Kokotów, Kokotów 741  
NIP 678-314-71-35 REGON 122812628  
KRS 0000455059